

## TEST KIT IDRATERM P



Il Kit consente di determinare in maniera comparativa, per via colorimetrica, la giusta quantità (o meno) del protettivo IDRATERM in circolo. Il kit è idoneo per il controllo dei prodotti IDRATERM P100-P140-500-530-545 (il kit rileva la presenza anche dei prodotti SENTINEL X100-FERNOX F1-CILLIT COMBI).

### INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

**Assenza di colorazione:** indica che l'impianto non è stato trattato o che il quantitativo immesso non è stato sufficiente a coprire un anno (aumentare il dosaggio).

**Colorazione giallo chiara:** additivo presente ma non sufficiente a garantire la protezione per l'intero anno successivo (il prodotto va aggiunto).

**Colorazione giallo intenso:** l'additivo presente garantisce una adeguata protezione per oltre un anno.

**Molti vendono prodotti...**

**noi forniamo soluzioni semplici, efficaci ed economiche**